



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

от 28.02.2023г. №283

Место выдачи: Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, г.Ижевск, ул. Ленина, д 106

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Сазоновой Вероникой Николаевной, при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения гимназия села Малая Пурга (сокращенное наименование МОУ «Гимназия с. Малая Пурга»)

Юридический адрес: Удмуртская Республика, Малопургинский район, село Малая Пурга, Школьная ул., д.1

место фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, Малопургинский район, село Малая Пурга, Школьная ул., д.1

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст.11, п. 1 ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Согласно ст. 11 Закона № 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Согласно п. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п. 2.5.3 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) стены помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 в умывальной перед обеденным залом (нарушение и отслоение от поверхности стены облицовочной плитки), в кабинете технологии для девочек имеются дефекты и повреждения (нарушение целостности и отслоение покраски поверхности стен на месте прохождения сетей сети инженерно-технического обеспечения), что не позволяет проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (фото №№1-5).

Согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 в кабинете технологии для девочек поверхность пола имеет

дефекты и повреждения (отслоение покраски), что не допускает проведению влажной обработки и дезинфекции (фото №6).

Согласно п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 на каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. Туалетные комнаты оборудуются туалетными кабинами с дверями.

В нарушении п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 на втором и третьем этаже северного крыла здания школы, туалетные комнаты для мальчиков не оборудованы туалетными кабинами с дверями (фото №№7-8).

Согласно п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудуются классными досками. При оборудовании учебных помещений интерактивной доской (интерактивной панелью) должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения.

В нарушении п. 2.4.14 СП 2.4.3648-20 в учебном кабинете №10 классная доска и интерактивная доска расположены не по центру фронтальной стены классного помещения (фото №№9-11).

Согласно п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

В нарушение п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 учебные классы начальной школы, расположенные на первом этаже и кабинет химии на 3 этаже не обеспечены холодным и горячим водоснабжением. В учебном кабинете №1 начальной школы установленная раковина с подводкой холодного водоснабжения не в рабочем состоянии, в остальных классах начальной школы и в учебном кабинете химии отсутствуют раковины с подводкой холодного и горячего водоснабжения, по причине изношенности сетей водоснабжения и канализации (фото №12).

Согласно п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.

В нарушении п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 разбито стекло одного оконного блока на первом этаже коридора и на 3 этаже одного оконного блока в коридоре южного крыла здания школы (фото №13).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в умывальной перед обеденным залом, в кабинете технологии для девочек устранить дефекты и повреждения поверхности стен и выполнить поверхности стен ровными и гладкими, позволяющими проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения до 01.08.2023г.
- 2) В соответствии п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 в кабинете технологии для девочек выполнить поверхность пола без дефектов и повреждений (ровным и гладким), допускающим проведению влажной обработки и дезинфекции. Срок исполнения до 01.08.2023г.
- 3) В соответствии п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 на втором и третьем этаже северного крыла здания школы, туалетные комнаты для мальчиков оборудовать туалетными кабинами с дверями. Срок исполнения до 01.08.2023г.
- 4) В соответствии п. 2.4.14 СП 2.4.3648-20 в учебном кабинете №10 обеспечить расположение классной доски и интерактивной доски по центру фронтальной стены классного помещения. Срок исполнения до 01.08.2023г.
- 5) В соответствии п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 на первом этаже, учебные классы начальной школы, кабинет химии на третьем этаже обеспечить холодным и горячим водоснабжением (с установкой

раковин с подводкой горячего и холодного водоснабжения и системой канализации). Срок исполнения до 01.08.2023 года

6) В соответствии п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 выполнить остекление окон из цельного стекла одного оконного блока на первом этаже коридора и на 3 этаже одного оконного блока в коридоре южного крыла здания школы. Не допускать наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Срок исполнения до 01.08.2023 года


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ «Гимназия с. Малая Пурга».

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 106, тел. 22-23-09 доб.505, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора



Сазонова В.Н.

С предписанием ознакомлен(а) и получил(а):
Директор МОУ «Гимназия с. Малая Пурга»



Колчина Н.С.

28.02.2023г