

ИЖКХ № 238 от 27.02.2019г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРЕДПИСАНИЕ № 46/25э-19

«22» февраля 2019г.
11 час.00 мин.

г. Ижевск

Муниципальному общеобразовательному
учреждению гимназии села Малая Пурга
Законному представителю юридического лица
Директору Михайловой Н.С.

Мною, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Удмуртской Республике Западно-Уральского управления Ростехнадзора Бурлак Н.В., согласно распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Логинова В.В. о проведении внеплановой выездной проверки № 866-рп от 08.02.2019 проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения гимназии села Малая Пурга (далее – МОУ "Гимназия с. Малая Пурга") по адресу: 427820, Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Школьная, д.1.

В присутствии представителя юридического лица:

- Михайловой Натальи Сергеевны – директора МОУ МОУ "Гимназия с. Малая Пурга";
- Давлетова Павла Леонидовича – заместителя директора по административно-хозяйственной части МОУ "Гимназия с. Малая Пурга".

При проверке выявлены следующие нарушения обязательных требований энергетической безопасности, и иных обязательных требований, установленных нормативными актами:

N п/п	Краткое изложение выявленного нарушения	Пункт нормативного документа, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Не назначен руководителем Потребителя ответственный за электрохозяйство организации из числа руководителей и специалистов Потребителя после проверки знаний в комиссии органов госэнергонадзора и присвоения IV группы до 1000 В	п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.19, 1.4.20, 1.4.28, 1.4.29 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденного Приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г. и зарегистрированных в	30.08.2019

		Минюсте России 22.01.2003 №4145 (далее - ПТЭЭП)	
2.	Не разработана и не утверждена однолинейная схема электроснабжения МОУ "Гимназия с. Малая Пурга"	п. 1.8.1, 1.8.2, 1.8.5 ПТЭЭП	30.08.2019
3.	Не обеспечивается поддержание оборудования в работоспособном состоянии путем проведения планово-предупредительных ремонтов о чем свидетельствует отсутствие: - составленного ответственным за электрохозяйство графика ППР, утвержденного техническим руководителем потребителя	п. 1.2.2, 1.2.6, 1.6.1, 1.6.3, 1.8.9 ПТЭЭП	30.04.2019
4.	Не утвержден ответственным за электрохозяйство список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров	п. 1.5.27, 1.8.9 ПТЭЭП	30.04.2019
5.	Не оформлено организационно-распорядительным документом организации предоставление прав работникам проводить единоличные осмотры электроустановок, электротехнической части технологического оборудования	п.1.7.2, 1.8.2 ПТЭЭП, п. 3.4, 5.12 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н и зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 №30593 (далее - ПОТЭУ)	30.08.2019
6.	Не обеспечены безопасные условия труда работников в соответствии с нормативно-техническими документами в области электроэнергетики, а именно: - электроустановки не укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами в соответствии с действующими правилами и нормами; - не разработан перечень защитных средств, используемых в электроустановках организации, распределенных между объектами; - отсутствует журнал учета и содержания средств защиты, используемых в электроустановках; - не проводится проверка наличия	п. 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.8.2 ПТЭЭП, п. 1.4 ПОТЭУ, п. 1, 2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.8, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, приложение 8 Инструкций по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. приказом Минэнерго России №261 от 30.06.03г. (далее ИПИСЗ)	30.04.2019

	и состояния средств защиты периодическим осмотром работником, ответственным за их состоянием		
7.	Отсутствует контроль за состоянием контуров заземлений со стороны ответственного за электрохозяйство, а именно: не проводятся осмотры видимых частей заземлений, с записью в паспортах заземляющих устройств; паспорта заземляющего устройства отсутствуют	п. 2.7.9, 2.7.15 ПТЭЭП	30.08.2019
8.	Не проведены осмотры с выборочным вскрытием грунта заземляющих устройств	п. 2.7.10, 2.7.11 ПТЭЭП	30.08.2019
9.	Не присоединены к сети заземления распределительные щиты, установленные в столовой МОУ "Гимназия с. Малая Пурга"	п. 1.7.2, 2.7.4, 2.7.6 ПТЭЭП	30.04.2019
10.	Не присоединено к сети заземления электрооборудование, установленное в щитовой МОУ "Гимназия с. Малая Пурга"; контур заземления отсутствует	п. 1.7.2, 2.7.4, 2.7.6 ПТЭЭП	30.08.2019
11.	Не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники	п. 2.7.7 ПТЭЭП	30.08.2019
12.	Не проводится периодическая очистка от пыли и грязи оборудования распределительных устройств	п. 2.2.17 ПТЭЭП	30.04.2019
13.	Не проведены профилактические испытания распределительных и групповых электрических сетей, заземляющих устройств МОУ "Гимназия с. Малая Пурга" с оформлением протоколов измерений (испытаний) электролабораторией, зарегистрированной в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор	п. 1.2.2, 1.2.6, 2.7.13, 2.7.16, 2.12.17, приложение 3, 3.1 ПТЭЭП, п. 39.1 ПОТЭУ	30.08.2019
14.	Не имеют антикоррозийного покрытия распределительные щиты установленные в щитовой МОУ "Гимназия с. Малая Пурга", о чем свидетельствуют коррозия металлических частей	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 4.1.6 Правил устройства электроустановок, утв. Приказом Минэнерго России №242 от 20.06.2003	30.08.2019
15.	Не в полном объеме выполнены	п.2.2.20 ПТЭЭП	30.04.2019

надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки предохранителей установленные в распределительных щитах в щитовой МОУ "Гимназия с. Малая Пурга"		
--	--	--

Руководствуясь требованиями ч.1 ст.17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Предписание выдано:

Государственный инспектор
отдела государственного энергетического
надзора по Удмуртской Республике



Н.В. Бурлак

Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ "Гимназия с. Малая Пурга" Михайлова Н.С.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 22 " февраля 20 19 г.


(подпись)